



**Westfalen**



Bonnes pratiques pour  
la récupération des fluides  
frigorigènes usagés.

# Bouteille de Récupération / Transfert : Quelle différence ?

## RECUPERATION

Utilisée pour le **stockage** du fluide frigorigène usagé. Elle est à renvoyer **pleine** au centre de traitement **avec** un FI-BSD.

## TRANSFERT

Utilisée comme **stockage temporaire** du fluide frigorigène avant d'être retransféré dans son installation. Elle est à renvoyer **vide** au centre de traitement **sans** FI-BSD.

Bouteille Récupération



+

FI-BSD




Bouteille Transfert



+

TRANSFERT



### Remarques :

1. Une bouteille de récupération ou de transfert contenant du produit devra être accompagnée d'un bordereau de suivi de déchet.
2. Une bouteille de récupération ou de transfert retournée sans BSD sera considérée comme vide.

En cas de non-respect de ces règles, une réclamation vous sera envoyée.

## MEMO : UTILISATION DU BORDEREAU DE SUIVI DE DECHET

| Type de DÉCHET          | SITUATION                        | DOCUMENT À COMPLÉTER      |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>CFC</b>              | 1 installation dans 1 bouteille  | FI-BSD (Cerfa 15497*02)   |
| <b>HCFC</b>             | 1 installation dans X bouteilles | FI-BSD (Cerfa 15497*02)   |
| <b>HFC</b>              | X installations dans 1 bouteille | Annexe 1 (Cerfa 15497*02) |
| <b>Mélanges HFC/HFO</b> | 1 installation dans 1 bouteille  | BSD (Cerfa 12571*01)      |
| <b>HFO</b>              | 1 installation dans X bouteilles | BSD (Cerfa 12571*01)      |
| <b>AMMONIAC</b>         | X installations dans 1 bouteille | Annexe 1 (Cerfa 12571*01) |

Dans le but de toujours mieux vous servir, il est important de remplir les documents règlementaires afin de nous retourner au plus vite ces bouteilles.

# Nos différentes bouteilles de récupération



| Familie<br>Fluide<br>frigorigène | Couleur<br>ogive | Capacité |     |     |     |     |             | Existe<br>en<br>bouteille<br>Transfert<br>? | Capacité maxi (kg) |     |     |     |     |             |
|----------------------------------|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-------------|---|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
|                                  |                  | 10L      | 12L | 27L | 50L | 61L | 900<br>(TC) |   | 10L                | 12L | 27L | 50L | 61L | 900<br>(TC) |
| <b>1</b><br>CFC HFC<br>HCFC      | Verte            |          | ■   | ■   |     | ■   | ■           | OUI   |                    | 9   | 20  |     | 45  | 675         |
| <b>2</b><br>R290,<br>R600(a)...  | Rouge            |          | ■   |     |     |     |             | OUI   |                    | 3,5 |     |     |     |             |
|                                  | Rouge            |          | ■   |     |     |     |             | OUI   |                    | 6,5 |     |     |     |             |
| <b>3</b><br>Haute<br>Pression    | Verte            | ■        |     |     | ■   |     |             | NON   | 7,5                |     |     | 37  |     |             |
| <b>4</b><br>Ammoniac             | Jaune            |          |     |     |     | ■   | ■           | OUI   |                    |     |     |     | 38  | 450         |

Il est interdit d'écrire ou de coller des étiquettes sur nos bouteilles.  
Merci de veiller à conserver ces bouteilles dans le même état de propreté que lors de leurs mises à disposition.

## Demande de collecte des bouteilles de fluides frigorigènes usagés

Prenez contact par mail avec l'une de nos plateformes en leur communiquant le fichier Excel « Feuille de reprise produits usagés »\* complété.

Le service logistique vous communiquera une date d'enlèvement des bouteilles dans les meilleurs délais. Sans demande préalable de votre part, les bouteilles ne pourront être récupérées lors d'une livraison.

\*fichier Excel disponible en téléchargement sur notre site internet dans la rubrique Fluides frigorigènes usagés



# Westfalen

*Gaz industriels I Fluides frigorigènes I Propane*

## **Westfalen France SARL**

Parc d'activité Belle Fontaine  
57780 Rosselange  
Tél : 03.87.50.10.40  
logistique.rosselange@westfalen.com

## **Westfalen France SARL**

ZI de Torcy  
Avenue des ferrancins  
71210 Torcy  
Tél : 03.85.77.95.10  
Logistique.torcy@westfalen.com

## **Westfalen France SARL**

ZI de Toctoucau  
4 Chemin de l'Oubrey  
33611 Cestas  
Tél : 05.56.68.84.00  
logistique.cestas@westfalen.com

## **Westfalen France SARL**

2 rue de la Paix  
60330 Lagny le Sec  
Tél : 03.44.69.09.12  
logistique.lagny@westfalen.com

## **Westfalen France SARL**

1734 chemin Romieu  
84300 Cavaillon  
Tél : 04.90.75.68.97  
logistique.cavaillon@westfalen.com

## **Westfalen France SARL**

13 rue Pierre Timbaud  
69200 Venissieux  
Tél : 04.72.79.91.60  
logistique.venissieux@westfalen.com

## **Westfalen France SARL**

Parc d'activité de l'Estuaire  
56190 Arzal  
Tél : 02.97.48.56.80  
logistique.arzal@westfalen.com